

بسمه تعالی
سرپایه گذاری برای تولید

مدیران کل محترم ادارات راه و شهرسازی استان ها

موضوع: تدقیق متن و رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
با سلام و احترام

در راستای نامه شماره ۱۲۳۲۴۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و به منظور ارتقای متون ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو بند (۶-۲-۸-۶-۱۱ و ۷-۲-۷-۶-۱۱) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه "درجا با شیوه قالب تونلی" و "درجای یکپارچه" با متون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد." با متن زیر جایگزین می شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید، می توان از این شرط صرف نظر کرد."

حاجه آغاسی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهر خانی، معاون محترم مسکن و ساختمان - جهت استحضار

جناب آقای مقومی، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان

آقای مهندس محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان - جهت اقدام لازم و اطلاع رسانی در سایت inbr.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
شماره: ۱۲۳۲۴۴/۴۰۰
پیوست: دارد

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

جهش تولید با مشارکت مردم

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به منظور ارتقای متون فنی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو زیربند (۶-۲-۷-۶-۱۱ و ۵-۲-۸-۶-۱۱) از الزامات طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه "درجا با شیوه قالب‌های تونلی" و "درجای یکپارچه" با متون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید حداقل ۳٪ سطح زیرینای طبقه باشد" با متن زیر جایگزین می‌شود:

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید براساس محاسبات مبتنی بر مباحث مقررات ملی ساختمان تعیین گردد."

حاجه‌امانی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای بیات منشی، سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان-جهت استحضار

جناب آقای شکیب‌برنیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان

آقای محمودی-رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اقدام لازم و اطلاع رسانی در سایت inbr.ir

جناب آقای مهندس مانی‌فر

مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

موضوع: پاسخ به استعلام مطرح‌شده در خصوص بند ۱۱-۶-۷-۲-۲

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شما (به شماره ۵۳۷۴۴/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰) در خصوص بررسی اصلاح حداقل سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت، موضوع بند شماره ۱۱-۶-۷-۲-۲ مندرج در صفحه ۶۰ ویرایش سوم (۱۴۰۰) مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، پس از بحث‌های عمیق و تبادل نظر اعضای محترم این کمیته تخصصی به منظور تامین توام ایمنی و صرفه اقتصادی، متن زیر جایگزین بند قبلی می‌شود:

۱۱-۶-۷-۲-۲ سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد.

بنابر همین دلیل، لازم است در بند ۱۱-۶-۸-۶-۲ مندرج در صفحه ۶۲ نیز، بند زیر جایگزین شود:

۱۱-۶-۸-۶-۲ سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در یک جهت باید حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد. در صورتی که نتایج تحلیل دینامیکی طبق استاندارد ۲۸۰۰، مقاومت و جابجایی لازم را در محدوده مقررات ملی ساختمان تامین نماید می‌توان از این شرط صرف‌نظر کرد.

امید است که اصلاحات صورت گرفته، در رفع ابهام و برداشتن موانع احتمالی کمک‌کننده باشد.

با سپاس

محمد رضا انصاری

رئیس کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره: ۵۳۷۴۴/۴۲۰
پیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی
سرپایه گذاری برای تولید

جناب آقای مهندس انصاری
رئیس محترم کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

موضوع: اصلاح بند ۱۱-۶-۷-۲-۷ مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به پیوست نامه‌های به شماره وارده ۴۲۰/۴۶۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ و ۴۲۰/۴۰۶۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱، در خصوص پیشنهاد اصلاح سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای موضوع بند ۱۱-۶-۷-۲-۷ ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، ارسال می‌گردد. مقتضی است نسبت به بررسی موضوع اقدام نموده و از نتایج حاصل این دفتر را مطلع نمایید.


حامد غامی فر
مدیر کل

رونوشت:

جناب آقای طاهر خانی، معاون محترم مسکن و ساختمان - جهت استحضار.

جناب آقای محمودی، رئیس گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان - برای اقدام لازم.