| | | |
|---|---|---|
| | **تست شیت بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان** | کد فرم :FR-ES-۱۷۳<br>بازنگری : یک<br>تاریخ : |

| جزئیات تابلو | تست تابلو واحد | آزمون های ضروری مطابق استاندارد تست : IEC٦٠٣٦٤-٦<br>BS٧٦٧١<br>مبحث ۱۳ و مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان | بازدید چشمی | دستگاه تست: | تاریخ تست: ...../...../..... |
|---|---|---|---|---|---|
| مقطع سیم/ کابل ورودی: ..... | قطبیت ورودی<br>OK N. OK<br>□ □ | | نوع سیستم نیرو : ..... | ..... | شماره صفحه تست : .... از ..... |
| تعداد نول بدون اصلی: ..... | | | سربندی شده / نشده | ..... | مرحله تست : ..... |
| تعداد ارت بدون اصلی: ..... | | | اتصلات سست دارد / ندارد | نام شرکت تست دستگاه و شماره کالیبراسیون: ..... | کارشناس تست: ..... |
| تعداد کل مدارات : ..... | Zsc max: Ω | تست کلید جریان باقیمانده ۱، برند ..... | سرسیم / قلع | | ناظر برق : ..... |
| RCD و کلید بالادست : □ | Isc max: A | نوع کلید: ..... | نیاز به نظافت تیغه پریز | | کارفرما/ مجری : ..... |
| RCBO : □ | TEMP: C° | صحت نصب کلید : | عملکرد دکمه Test : | | |
| تعداد کلید RCD/RCBO : | لیبل، دارد / ندارد | تست $1/2\,I\Delta$ در $0^\circ$ : | تست $1/2\,I\Delta$ در $180^\circ$: | پلاک ثبتی و کد ۹۰۰: ..... | طبقه : ..... واحد : ..... |
| | تهویه مناسب دارد/ندارد | Ramp in $0^\circ$: mA<br>Pulse in $0^\circ$: ms | Ramp in $180^\circ$: mA<br>Pulse in $180^\circ$: ms | نیاز به همبندی تکمیلی | تعداد کل تابلو های ساختمان / مجموعه : ..... |

( نتایج آزمون‌ها ، Test Results ) ( جزییات مداراها ، Circuit Details )

| شماره مدار ها | نام مدار<br>D.P Label | مشخصات کلیدهای مینیاتوری MCB استاندارد IEC٦٠٨٩٨ | | | مقطع هادی‌های مدار S ($mm^2$) | | پیوستگی Continuity | | مقاومت عایقی Insulation Resistance | | تفکیک مدارات OK N. OK | | عدم وجود نول مشترک OK N. OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | جریان‌نامی (A) | قدرت قطع (KA) | Line ($mm^2$) | CPC ($mm^2$) | R۱+ R۲ (Ω) | R۲ (Ω) | Test Voltage (V) | Live - Earth (MΩ) | امپدانس حلقه خطا Zsc(Ω) | قطبیت Polarit | Note |
| ۱ | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰ | | | | | | | | | | | | | |