	گواهی تست و تحویل تاسیسات برقی	کد فرم :FR-ES-۱۷۲ بازنگری : یک تاریخ :

نام دستگاه/ شماره گواهی کالیبراسیون :	تاریخ صدور:
مشخصات مالک:	
آدرس تاسیسات:	
مشخصات بازرس تاسیسات برقی:	نام ناظر پروژه:

مشخصات مربوط به انشعاب برق و نوع سیستم توزیع نیرو

نوع انشعاب مشاعات: تکفاز □ سه فاز□	جریان نامی انشعاب: ۲۵آمپر □ ۳۲ آمپر □ ۵۰ آمپر□
نوع انشعاب واحد یا واحدها: تکفاز □ سه فاز□	جریان نامی انشعاب: ۲۵آمپر □ ۳۲ آمپر □ ۵۰ آمپر□
دارای انشعابات کنتور□ فاقد انشعابات کنتور□	جریان نامی یا مقدار تنظیمی کلید اصلی تابلو
نوع سیستم نیرو □TNC □TNS □TN-C-S □TT	تعداد کنتورهای تکفاز و سه فاز
امپدانس حلقه خطای خارجی در نقطه تحویل سرویس ..... اهم نتیجه تست : مطابق مبحث۱۳□	عدم تطابق با مبحث۱۳□
جریان خطای پیش بینی شده در نقطه تحویل سرویس ..... آمپر نتیجه تست : مطابق مبحث۱۳□	عدم تطابق با مبحث۱۳□

نوع الکترود زمین:	سطح مقطع هادی زمین:	وضعیت خاک/ وضعیت جوی/فصل اندازه گیری:

مقاومت الکترود زمین:	مقاومت کل با همبندی:
روش اندازه گیری مقاومت الکترود زمین :	محل الکترود زمین:
همبندی اصلی سازه : دارد□ ندارد□	تعداد هادی های انشعابی از شبکه همبندی اصلی:
سطح مقطع های همبندی اصلی:	روش اجرای همبندی اصلی سازه:
کاربری/گروه ساختمانی :	روش نگهداری الکترود زمین :

	گواهی تست و تحویل تاسیسات برقی	کد فرم :FR-ES-۱۷۲ بازنگری : یک تاریخ :

شرح وضعیت موجود تاسیسات و موارد مشاهده شده :

مهر و امضای کارشناس تست و تحویل برق:	امضا واثر انگشت مجری/مالک :